

KU.FR.11

25.09.2018

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/2

Proses Tipi:	Ana Proses	x Proses	Alt Proses
Prosesin Adı: Risk Yönetimi			
Proses Sorumlusu: Sivil savunma birimi, üst yönetim, teknik atölye			
Proses Amacı: Hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan ile tesis ve çevre güvenliği kapsamında, hastane ve hastanede sunulan hizmetlere ilişkin risklerin önlenmesi veya en alt düzeye indirilmesidir.			
Proses Hedefi:			
Proses Girdileri: Yangın çıkması Doğal afet gelişmesi Enerji kesintisi Biyolojik ve Kimyasal afetler Su baskını		Proses Çıktıları: Yangının söndürülmesi Doğal afete yönelik alınan önlemler Meydana gelen hizmet aksaması Enerji kaybı	
Kaynaklar: İnsan, Cihazlar, yangın söndürme cihazları, trafo, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, izolasyon panoları, ekipmanlar,			
Proses Faaliyeti: Yangın çıkması durumunda kırmızı kod ihbarı yapılır. HAP uygun SOP uygulanır. Enerji kesintisi halinde otomatik jeneratörler ve kesintisiz güç kaynaklarının devreye girmesi sağlanır. Doğal afet durumlarında HAP uygulamaya konulur. Su basması durumunda tahliye işlemi gerçekleştirilir. İyileştirme ve düzeltme faaliyetlerine başlanır.			
Kontrol Kriterleri: Yangın dolaplarının ve tüplerinin ve sistemlerinin kontrolleri Kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörlerin kontrolleri KBRN ünitesinin ve ekipmanlarının bakımı ve kontrolü Elektrik tesisatı yıllık kontrolü Paratoner ve topraklama sisteminin yıllık kontrolü		Performans(Gösterge) Kriterleri: Yangın ihbarı alındıktan sonra 3 dk içerisinde müdahale edilmesi Belirlenen mahallerin enerji kesintisinden etkilenmemesinden sağlanması KBRN çalışan personelin etkilenme oranının %0.01 altında tutulması	
Referans Dokümanlar: Afet Kanunu, sivil savunma kanunu, sivil savunma kanunu, ilgili kanunlar			
Hazırlayan Sivil Savunma Birimi		Onaylayan Başhekim	

